

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за август 2018 г.**

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
|-------|--|--|----------------|------------------|
| 1 | ТП № 8-3: Т-1, 1СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 01.08.18 8:59 | 01.08.18 11:10 |
| 2 | КЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 2-4 | Для безопасного проведения работ по присоединению жил кабеля КЛ-0,4кВ № 24 от ТП № 2-4 в ВРУ ж/д по ул. Ленина, 93 | 01.08.18 10:14 | 01.08.18 10:30 |
| 3 | ТП № 8-3: 1СШ-10кВ, Т-1 | Тех. обслуживание электрооборудования | 01.08.18 14:22 | 01.08.18 16:37 |
| 4 | ВЛ-10кВ № Х-24 от ПС110/10кВ "Ханупа" | Тех. обслуживание линии с присоединением на опоре №13 к проводам линии проводов вновь построенного участка линии с КТПН № 97 потребителя | 01.08.18 15:00 | 01.08.18 17:11 |
| 5 | КЛ-0,4кВ № 5 и № 7 от ТП № 2-5 | Для безопасного проведения работ по присоединению к автоматическому выключателю жил кабеля КЛ-0,4кВ № 6 в РУ-0,4кВ ТП № 2-5 | 01.08.18 15:35 | 01.08.18 16:02 |
| 6 | ТП № 8-3: 2СШ-10кВ, Т-2 | Тех. обслуживание электрооборудования | 02.08.18 9:09 | 02.08.18 11:25 |
| 7 | ТП № 8-3: Т-2, 2СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 02.08.18 14:34 | 02.08.18 16:59 |
| 8 | КТПН № 1-2 | Тех. обслуживание электрооборудования | 03.08.18 8:33 | 03.08.18 12:36 |
| 9 | ПС35/6кВ "Муравленковская" ОРУ-35кВ: шинный мост от тр-ра № Т-2 до проходных изоляторов ЗРУ-6кВ, блок № 2 | Демонтаж гибкой связи | 03.08.18 12:03 | 03.08.18 12:17 |
| 10 | ТП № 4-4: Т-1, 1СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 06.08.18 8:33 | 06.08.18 11:30 |
| 11 | КЛ-0,4кВ № 7 и № 24 от ТП № 3-2 | Измерение сопротивления изоляции жил кабелей | 06.08.18 9:17 | 06.08.18 10:24 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП № 6-1 | Реконструкция линии | 06.08.18 9:45 | 06.08.18 12:23 |
| 13 | ТП № 4-4: 1СШ-10кВ, Т-1 | Тех. обслуживание электрооборудования | 06.08.18 14:19 | 06.08.18 16:57 |
| 14 | ВЛИ-0,4кВ № 15 от ТП № 3-10 | Присоединение к проводам линии на опоре № 1-4 жил кабеля питающего ж/д потребителя в мкр. Уютный | 06.08.18 15:07 | 06.08.18 16:19 |
| 15 | КЛ-0,4кВ № 17 от ТП № 8-2 | Для безопасного проведения работ по присоединению жил кабеля КЛ-0,4кВ № 6 от ТП № 8-2 в ВРУ Мечети | 06.08.18 15:33 | 06.08.18 16:03 |
| 16 | ТП № 4-5: 2СШ-10кВ, Т-2 | Тех. обслуживание электрооборудования | 09.08.18 8:25 | 09.08.18 16:50 |
| 17 | ТП № 4-5: Т-2, 2СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 09.08.18 14:42 | 09.08.18 17:01 |
| 18 | КТПН № 22 | Тех. обслуживание электрооборудования | 10.08.18 9:29 | 10.08.18 12:32 |
| 19 | По ВЛ-10кВ № 18 от ПС35/10кВ "Константиновская" участок от СР № 45 на опоре № 33 до ТП № 57 | Тех. обслуживание линии | 10.08.18 12:05 | 10.08.18 14:20 |
| 20 | Кабельный выход с ячейки № Х-34 ПС110/10кВ "Ханупа" на опору № 1 ВЛ-10кВ № Х-34/К-15 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская" | Перемонтаж концевой кабельной заделки наружной установки на опоре № 1 | 10.08.18 12:28 | |
| 21 | КТПН № 72 | Тех. обслуживание электрооборудования | 10.08.18 14:37 | 10.08.18 17:09 |
| 22 | ТП № 4-5: Т-1, 1СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 13.08.18 8:53 | 13.08.18 12:34 |
| 23 | ВЛ-0,4кВ № 13 от ТП № 5-1 | Отсоединение от проводов линии на опоре № 6 жил кабеля кабельного ввода в здание церкви и демонтаж его с опоры | 13.08.18 14:31 | 13.08.18 17:51 |
| 24 | ТП № 4-5: 1СШ-10кВ, Т-1 | Тех. обслуживание электрооборудования | 13.08.18 14:37 | 13.08.18 17:19 |
| 25 | ВЛ-0,4кВ № 10 от ТП № 5-1 | Реконструкция линии | 13.08.18 15:27 | 13.08.18 17:48 |
| 26 | ТП № 4-4: 2СШ-10кВ, Т-2 | Тех. обслуживание электрооборудования | 14.08.18 8:27 | 14.08.18 16:39 |
| 27 | ТП № 4-4: Т-2, 2СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 14.08.18 14:35 | 14.08.18 16:47 |
| 28 | ТП № 3-2: 1СШ-10кВ, Т-1 | Тех. обслуживание электрооборудования | 15.08.18 8:51 | 15.08.18 12:00 |
| 29 | ТП № 3-2: Т-1, 1СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 15.08.18 14:37 | 15.08.18 17:03 |
| 30 | ТП № 3-2: 2СШ-10кВ, Т-2 | Тех. обслуживание электрооборудования | 16.08.18 8:52 | 16.08.18 16:59 |
| 31 | ВЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 1-1 | Тех. обслуживание линии | 16.08.18 9:25 | 16.08.18 11:54 |
| 32 | ТП № 3-2: Т-2, 2СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 16.08.18 14:32 | 16.08.18 17:28 |
| 33 | ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 6-5 | Тех. обслуживание линии | 16.08.18 14:52 | 16.08.18 16:27 |
| 34 | КТПН № 8-5 | Тех. обслуживание электрооборудования | 17.08.18 8:54 | 17.08.18 11:46 |
| 35 | ВЛИ-0,4кВ № 4 от ТП № 3-9 | Присоединение к проводам линии на опоре № 12 жил кабеля питающего ж/д потребителя в мкр. Уютный | 17.08.18 9:26 | 17.08.18 11:16 |
| 36 | ВЛИ-0,4кВ № 8 от ТП № 3-10 | Присоединение к проводам линии на опоре № 1-1 жил кабеля питающего ж/д потребителя в мкр. Уютный | 17.08.18 11:11 | 17.08.18 12:16 |
| 37 | ТП № 2-4: Т-1, 1СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 20.08.18 8:32 | 20.08.18 11:52 |
| 38 | ТП № 2-4: 1СШ-10кВ, Т-1 | Тех. обслуживание электрооборудования | 20.08.18 14:45 | 20.08.18 17:20 |
| 39 | ВЛ-0,4кВ № 15 от ТП № 5-2 | Демонтаж участка линии от опоры № 3 до опоры № 3/3 | 20.08.18 8:54 | 20.08.18 10:22 |
| 40 | ТП № 2-4: 2СШ-10кВ, Т-2 | Тех. обслуживание электрооборудования | 21.08.18 8:50 | 21.08.18 11:27 |
| 41 | ТП № 2-4: Т-2, 2СШ-0,4кВ | Тех. обслуживание электрооборудования | 21.08.18 14:33 | 21.08.18 17:15 |
| 42 | ВЛ-0,4кВ № 14 от ТП № 1-1 | Тех. обслуживание линии с заменой опоры | 24.08.18 9:15 | 24.08.18 14:39 |
| 43 | ПС35/10кВ "Константиновская": 1СШ-10кВ, тр-р № Т-1, ТСН | Тех. обслуживание электрооборудования | 24.08.18 9:39 | 24.08.18 22:23 |
| 44 | ВЛ-0,4кВ № 15 от ТП № 5-2 | Отсоединение от проводов линии на опоре № 3 жил кабеля кабельного ввода в ж/д № 9 по пер. Нефтяников и демонтаж его с опоры | 24.08.18 15:50 | 24.08.18 17:29 |
| 45 | ВЛ-0,4кВ № 8 от ТП № 7-2 | Демонтаж укоса с опоры № 2 | 24.08.18 16:44 | 24.08.18 17:13 |
| 46 | ПС35/10кВ "Константиновская": 2СШ-35кВ, тр-р № Т-2 | Тех. обслуживание электрооборудования | 28.08.18 9:55 | 28.08.18 16:48 |
| 47 | ВЛ-0,4кВ № 9 от ТП № 3-1 | Капитальный ремонт линии | 28.08.18 9:04 | 28.08.18 17:06 |
| 48 | ВЛ-0,4кВ № 14 от ТП № 1-1 | Тех. обслуживание линии | 30.08.18 9:04 | 30.08.18 11:13 |