

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за июнь 2018 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП 57 Т-1, 1СШ-10кВ	Т.О. электрооборудования	01.06.18 8:56	01.06.18 15:14
2	ТП 57 Т-1, 1СШ-0,4кВ	Т.О. электрооборудования	01.06.18 14:34	01.06.18 15:50
3	ВЛ-10кВ №12 от РП-2	замена РВО-10 на ОПН-10 на оп.№ 1 ; 8 ;15	01.06.18 10:21	01.06.18 16:34
4	ПС-35/6кВ "Муравленковская" ОРУ-35 кВ	замена РВС-35 на ОПН-35	04.06.18 8:59	01.06.18 16:34
5	ПС-35/6кВ "Алевтина" ОРУ-35 кВ	замена РВС-35 на ОПН-35	05.06.18 8:58	05.06.18 16:41
6	ВЛ-10кВ №Х-42 от ПС110/10/10 "Ханупа"	замена РВО-10 на ОПН-10	06.06.18 9:25	06.06.18 22:08
7	ВЛ-35кВ №31-2 от ПС110/35/6 "КНС-9"	ремонт ЛР35кВ №2 на ПС 35/6 "Муравленковская"	06.06.18 15:47	06.06.18 18:04
8	ВЛ-0,4кВ №11 от ТП 2-3	Отсоединение проводов линии в сторону жилого дома №62 по ул.Др.Народов на опоре № 7 по заявке АО "ТЭК" в связи с расселением жильцов дома для его демонтажа	06.06.18 16:47	06.06.18 17:28
9	ПС35/6кВ "Алевтина" ОРУ-35 кВ	замена РВС-35 на ОПН-35	07.06.18 9:17	07.06.18 12:13
10	ТП 12-1, 1СШ-10кВ	Ремонт и регулировка привода ВН в яч №2	07.06.18 14:27	07.06.18 16:24
11	ВЛ-10кВ №8 от ТП 5-5	замена РВО-10 на ОПН-10	08.06.18 8:45	08.06.18 14:23
12	КЛ-10кВ №3 от РП-1 до ТП2-1 яч.№6	ТО КЛ-10кВ	09.-6.18 8:56	09.06.18 11:57
13	КЛ-10 кВ №Т-05 от ПС 35/6кВ "Тепловая"до ТП-56	ревизия контактных соединений	13.06.18 8:30	13.06.18 12:25
14	КЛ-10кВ № 9 от РП-2 до ТП2-4 яч.№1	ремонт кабеля	13.06.18 10:00	18.06.18 17:00
15	КЛ-10 кВ №Т-15 от ПС 35/6кВ "Тепловая" до ТП-56	ревизия контактных соединений КЛ	14.06.18 8:43	14.06.18 15:12
16	ВЛ-10кВ №К-06 от ПС35/10 "Константиновская" до СР№12 на оп. №51	Т.О. ВЛ	14.06.18 9:35	14.06.18 12:15
17	ВЛ-10кВ №К-06 от ПС35/10 "Константиновская" от оп. №84 до яч №6 ТП-57	замена РВО-10 на ОПН-10	15.06.18 8:42	15.06.18 15:01
18	ВЛ-10кВ №К-18 от ПС35/10 "Константиновская" от оп. №55 до ТП-57	замена РВО-10 на ОПН-10	15.06.18 8:30	15.06.18 15:06
19	КЛ-0,4кВ №1 от ТП№1, КЛ-0,4кВ №4 от ТП№2	замена ОПН в ВРУ АБК	15.06.18 14:30	15.06.18 14:44
20	ВЛ-10кВ №Х-110 от ПС110/10/10 "Ханупа" от оп. №10/13 до ТП-73	Т.О. ВЛ	21.06.18 15:29	21.06.18 17:17
21	ВЛ-0,4кВ №21 от ТП 6-5	Кап ремонт ВЛ	25.06.18 8:35	25.06.18 17:17
22	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 6-5	Кап ремонт ВЛ	26.06.18 8:32	26.06.18 12:15
23	ПС35/6 "Тепловая", 2СШ 35, 6 кВ, Т-2	Т.О. электрооборудования	27.06.18 9:14	27.06.18 16:04
24	ВЛ-10кВ №К-14 от ПС35/10 "Константиновская"	Для безопасного проведения работ на ВЛ-10 кВ Х-410	27.06.18 14:40	27.06.18 16:17
25	ВЛ-10кВ №К-16 от ПС35/10 "Константиновская": участок ВЛ-10 от оп.№23 до ПС35/10 "Константиновская"	Т.О. ВЛ	28.06.18 9:57	28.06.18 9:13
26	ПС 35/6 "Тепловая": 1СШ-35, Т-35 №1, СР-35 №1, ВВ-35 №1, 1СШ-6	Т.О. электрооборудования	28.06.18 9:13	28.06.18 18:00
27	ВЛ-35 № С-К-1 от ПС 110/35/6 "Стрела"		28.06.18 13:55	28.06.18 22:44
28	ВЛ-10кВ №Х-23 от ПС110/10/10 "Ханупа"	замена РВО-10 на ОПН-10	29.06.18 8:57	29.06.18 14:19
29	ВЛ-10кВ №К-16 от ПС35/10 "Константиновская": участок ВЛ-10 от оп.№16 до ПП-1	замена РВО-10 на ОПН-10	29.06.18 14:34	29.06.18 17:52