

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за ФЕВРАЛЬ 2018 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ВЛ-0,4кВ № 6 от ТП № 2-3	Для безопасного производства работ по ремонту уличного освещения совместной подвески	02.02.18 9:22	02.02.18 10:25
2	КТПН № 75	Тех. обслуживание электрооборудования	02.02.18 9:19	02.02.18 12:06
3	ВЛ-0,4кВ № 17 от ТП № 6-3	Для безопасного производства работ по ремонту уличного освещения совместной подвески	02.02.18 11:07	02.02.18 11:45
4	КТПН № 93	Тех.обслуживание электрооборудования	02.02.18 14:46	02.02.18 16:50
5	ВЛ-0,4кВ № 6 от КТПН № 87	Отсоединение проводов линии в сторону коттеджа № 1 в посёлке "Сосновый бор" на опоре № 6 по заявке АО "ТЭК" в связи с расселением жильцов дома для его демонтажа	02.02.18 15:03	02.02.18 16:08
6	По ВЛ-10кВ № X-14 от ПС110/10кВ "Ханула" участок от СР № 76 на опоре № 22 до яч. № 4 в РУ-10кВ ТП № 57	Замена привода выключателя нагрузки и его регулировка в яч. № 4 в РУ-10кВ ТП № 57	05.02.18 9:15	05.02.18 11:32
7	ТП № 57: 1СП-10кВ яч.№ 4	Замена привода выключателя нагрузки и его регулировка	05.02.18 9:15	05.02.18 11:32
8	КТПН № 91	Тех. обслуживание электрооборудования	05.02.18 14:39	05.02.18 20:55
9	По ВЛ-6кВ № А-04 от ПС35/6кВ "Алевтина" участок от ОР № 6 на опоре № 29/3/1 до КТПН № 91	Ремонт ЛР на опоре перед КТПН № 91	05.02.18 19:46	05.02.18 20:55
10	КТПН № 7	Замена силового трансформатора 10/0,4кВ	06.02.18 9:37	06.02.18 16:16
11	КТПН № 5	Замена силового трансформатора 10/0,4кВ	06.02.18 9:39	06.02.18 16:23
12	КТПН № 50	Тех. обслуживание электрооборудования	07.02.18 9:05	07.02.18 11:43
13	КТПН № 34	Тех. обслуживание электрооборудования	07.02.18 14:49	07.02.18 17:03
14	КТПН № 5	Тех. обслуживание электрооборудования	07.02.18 10:13	08.02.18 11:55
15	КТПН № 41	Тех. обслуживание электрооборудования	08.02.18 10:42	08.02.18 12:25
16	ВЛ-10кВ № X-44 от ПС110/10кВ "Ханула"	Тех. обслуживание воздушной линии	08.02.18 10:17	08.02.18 17:16
17	КТПН № 7	Замена АВ-0,4кВ Ввода и АВ-0,4кВ № 6	09.02.18 9:02	09.02.18 16:11
18	ВЛ-0,4кВ № 16 от ТП № 5-2	Для безопасного производства работ по ремонту уличного освещения совместной подвески	09.02.18 9:24	09.02.18 10:46
19	КТПН № 5	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора 10/0,4кВ	09.02.18 12:04	09.02.18 16:52
20	ВЛ-0,4кВ № 21 от ТП № 6-5	Тех. обслуживание линии	13.02.18 9:01	13.02.18 11:57
21	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 73	Тех. обслуживание линии	13.02.18 14:45	13.02.18 16:40
22	ВЛ-0,4кВ № 12 от ТП № 5-1	Капитальный ремонт линии	16.02.18 8:46	16.02.18 10:56
23	ВЛ-0,4кВ № 15 от ТП № 5-2	Капитальный ремонт линии	16.02.18 14:33	16.02.18 16:42
24	КТПН № 47	Установка дополнительного АВ-0,4кВ № 4 и подсоединение к нему жил кабеля вновь построенной КЛ-0,4кВ на шкаф управления линиями уличного освещения ул. Нефтяников и ул. промзоны.	16.02.18 10:08	16.02.18 12:14
25	КТПН 8-11: СШ-0,4кВ	Монтаж оборудования GSM сигнализации	20.02.18 9:36	20.02.18 15:28
26	ВЛ-0,4кВ № 16 от ТП № 7-2	Присоединение жил кабеля кабельного ввода в ВРУ м-на "Спортландия" к проводам линии на опоре № 6	22.02.18 8:49	22.02.18 10:06
27	ВЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 1-1	Для безопасного производства работ по ремонту уличного освещения совместной подвески	22.02.18 14:50	22.02.18 15:34
28	ВЛ-0,4кВ № 21 от ТП № 6-5	Для безопасного производства работ по ремонту уличного освещения совместной подвески	27.02.18 14:32	27.02.18 16:54