Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за сентябрь 2019 г.

	физиала по тек имала втитуравленко за сентиора 2017 г.				
№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	
1	ТП 3-6: 1СШ-0.4кВ, Т-1	Техническое обслуживание	03.09.19 9:32	03.09.19 11:46	
2	ТП 3-6: 1СШ-10кВ, Т-1	Техническое обслуживание	03.09.19 15:14	03.09.19 17:00	
3	ТП 3-6: 2СШ-10кВ, Т-2	Техническое обслуживание	04.09.19 8:47	04.09.19 12:37	
4	ТП 3-6: 2СШ-0,4кВ, Т-2	Техническое обслуживание	04.09.19 14:39	04.09.19 17:09	
5	РП-2: яч.№13	Прогрузка защит	05.09.19 9:44	05.09.19 17:40	
6	ВЛ-6кВ №А-14 от ПС35/6 "Алевтина"	Демонтаж участка ВЛ	05.09.19 8:35	05.09.19 12:00	
7	ТП 3-4, РУ-10кВ яч.№3 ,КЛ-10кВ до ТП 3- 1 яч.№7	Высоковольтные испытания	09.09.19 9:47	09.09.19 11:44	
8	ВЛ-35кВ №С-К-1 от ПС110/35/6 Стрела	Для безопасного выполнения работ	12.09.19 10:13		
9	ВЛ-35кВ №1-1 от ПС35/10 Константиновская	Для безопасного выполнения работ	12.09.19 8:48	16.09.19 12:23	
	ПС35/10 Константиновская: СШ-35 №2, ЛР-35 №3, ЛР-35 №4, ТН-35№2, Т-35 №2, ТСН-10 №2, СР-35 №2	Замена гибкой связи на разъединителях и техническое обслуживание электрооборудования.	12.09.19 9:49	16.09.19 12:23	
11	ВЛ-35кВ №С-К-2 от ПС110/35/6 Стрела	Для безопасного выполнения работ	16.09.19 20:00	18.09.19 23:46	
12	ВЛ-35кВ №1-2 от ПС35/10 Константиновская	Для безопасного выполнения работ	16.09.19 16:25	19.09.19 10:28	
	ПС35/10 Константиновская: СШ-35 №1, ЛР-35 №1, ЛР-35 №2 ТН-35№2, Т-35 №1, ТСН-10 №1, СР-35 №1	Замена гибкой связи на разъединителях и техническое обслуживание электрооборудования.		19.09.19 10:33	
14	ТП 3-3: 2СШ-0,4кВ, Т-2	Замена АВВ-0,4кВ №2	20.09.19 8:50	20.09.19 16:10	
15	ТП 4-5: Т-2, 2СШ-0.4кВ	замена АВВ-2	19.09.19 8:34	19.09.19 17:09	
16	ТП 1-1: 2СШ-0,4кВ, Т-2	замена АВВ-2	24.09.19 9:17	24.09.19 12:16	
17	ТП 1-1: T-2	замена АВВ-2	24.09.19 9:17	24.09.19 17:22	
18	ВЛ-6кВ №Т-06 от ПС35/6 "Тепловая"	Замена ТТ	25.09.19 8:40	25.09.19 16:17	
19	ВЛ-6кВ №Т-16 от ПС35/6 "Тепловая"	Замена ТТ	26.09.19 8:40	26.09.19 19:01	
20	КЛ-0,4кВ № 22 от ТП 5-7	Для безопасного выполнения работ	26.09.19 9:26	26.09.19 10:03	
21	КЛ-6кВ №Т-04 от ПС35/6 "Тепловая"	Замена ТТ	27.09.19 8:35	27.09.19 16:56	
22	ТП 82	Доливка трансформаторного масла ТР	27.09.19 14:30	27.09.19 15:44	
23	ТП 3-6: 1СШ-0,4кВ	Присоединения жил КЛ-0,4 №17 к Рб.№17	27.09.19 9:17	27.09.19 10:43	
24	ВЛ-0.4кВ №15 от ТП6-1	ремонт КЛ-0.4кВ от оп.№11 до ВРУ-0.4кВ ОС№ 1	28.09.19 10:24	28.09.19 17:17	
25	КЛ-6кВ №Т-14 от ПС35/6 "Тепловая"	Замена ТТ	30.09.19 8:36	30.09.19 15:44	