

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за январь 2023 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	1	ВЛ-6кВ ф. Т 4.3 (33)	Снятие постороннего предмета с ЛР-254	12.01.23г. 00-10	12.01.23г. 00-19
2	2	ПС "Т" КРУН-3 яч№1.9, ПС "Полярник"-КРУН-3/1.	Замена терминала защит.	12.01.23г. 09-06	12.01.23г. 16-04
3	4	ТП-96 РУ 0,4кВ ф.5	Перезаделка контактного соединения фазы "С"	13.01.23г. 09-30	13.01.23г. 09-56
4	5	ТП-66 РУ 0,4кВ ф.20	Монтаж и подключение вводного щита в здании стационара	16.01.23г. 10-33	16.01.23г. 15-10
5	3	ВЛ 6кВ ф.2.2.2 участок от ТП-40 до ТП-210	Ремонт ВН КРН-№63 (замена подвижного ножа и дугогасящей камеры фазы А)	16.01.23г. 14-00	16.01.23г. 17-48
6	4	ПС "Дизельная" ББ ВЛ-2 ТН-1 35кВ	Осмотр, ремонт	18.01.23г. 14-30	18.01.23г. 17-15
7	6	Участок ВЛ 6кВ ф.№Т1.3 от КРН-40 до ТП-6, 30.	Ремонт магистрального провода СИП. Совместная подвеска	19.01.23г. 09-31	19.01.23г. 11-53
8	9	ПС "Дизельная" ББ СМВ 35кВ	Регулировка привода СМВ 35 кВ	20.01.23г. 09-50	20.01.23г. 14-35
9	10	РП-2 РУ-0,4кВ ф.18	Переопрессовка наконечника фазы "С" по результатам осмотра (нагрев)	24.01.23г. 15-02	24.01.23г. 15-54
10	11	ТП-269 РУ-0,4кВ ф.№24	Высадка КЛ-0,4кВ ф.№24 после АВР	25.01.23г. 09-34	25.01.23г. 10-34
11	12	ТП-91 РУ 0,4 кВ ф.№5,11	Демонтаж, монтаж КЛ 0,4 кВ	26.01.23г. 09-35	26.01.23г. 17-40