

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала  
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за февраль 2023 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	14	ТП-192 РУ-6 кВ яч. 5	Замена терминала защит (по результатам осмотра)	02.02.23г. 09-10	02.02.23г. 11-50
2	15	ТП-33 РУ-6/0,4 кВ, тр-р.	Протяжка контактных соединений на трансформаторе.	03.02.23г. 09-35	03.02.23г. 10-02
3	18	ТП-41 РУ-0,4 кВ ф № 5	Замена наконечника фаза "А"	03.02.23г. 09-30	03.02.23г. 10-56
4	19	ТП-101 РУ 0,4 кВ ф. 4	Переопрессовка наконечников	06.02.23г. 10-01	06.02.23г. 10-44
5	17	ВЛ-6 кВ ф Т 2.3.	Замена опоры №310(по замечаниям).	08.02.23г. 09-02	08.02.23г. 11-49
6	20	ТП-217 РУ-6 кВ яч. № 2.4	Замена промежуточных реле управления ВВ (по результатам осмотра)	09.02.23г. 09-30	09.02.23г. 10-34
7	16	ТП-163 РУ-0,4 кВ ф. № 4а,5а	Устранение замечаний СМР	09.02.23г. 14-40	09.02.23г. 16-09
8	22	ТП-260 трансформатор.	Перевод ПБВ.	13.02.23г. 14-30	13.02.23г. 14-48
9	21	ТП-90 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2	Замена ТТ в ЩУ ул. Чапаева, 8	14.02.23г. 12-00	14.02.23г. 12-55
10	24	РП "Ц" ОПУ-1	Вывод в ремонт ШУОТ-1 для замены АКБ	20.02.23г. 09-42	20.02.23г. 15-00