

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за март 2023 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	29	ТП-155 РУ-6кВ яч. № 5	Замена терминала защит	01.03.23г. 09-00	01.03.23г. 10-33
2	32	ВЛ-6кВ ф.Д 4.5 (12/2) участок от реклоузера от ТП-247,248	Снятие постороннего предмета ТП-247	03.03.23г. 00-00	03.03.23 00-03
3	28	Участок ВЛ 6кВ ф. Д5.4 от ТП-95 до ТП-137	Врезка ПКУ и ЛР опора №11.7.6. Выполнение ТУ №1555	03.03.23г. 09-00	03.03.23 13-21
4	27	ТП-126 РУ 0,4кВ	Опробование АДГ под нагрузкой ВОС-15000	03.03.23г. 15-00	03.03.23 15-54
5	26	РП "Центральная" ОПУ-2	Замена АКБ ШУОТ-2	01.03.23г. 09-33	03.03.23г. 17-33
6	30	Участок ВЛ 6 кВ ф. 2.1.9(24/2) от ТП-115 до ТП- 78	Врезка ПКУ и ЛР опора №. 11.7.6 выполнение ТУ 1504	09.03.23г. 14-10	09.03.23г. 18-47
7	31	ТП-108 РУ-0,4кВ ф.8,10	Замена ВРУ	09.03.23г. 10-01	10.03.23г. 09-37
8	34	ВЛ-6кВ ф.Т 4.3 участок от ТП-140 до ТП-179 КРН-158	АВР	14.03.23г. 14-30	14.03.23г. 16-53
9	35	РП-1 РУ-6кВ яч. 1.9 Ф. 1.1.9	Посигнальная проверка яч. 1.9 в расках модернизации АСДУ РП-1	16.03.23г. 09-00	16.03.23г. 10-24
10	38	ТП-185 РУ-6кВ яч. 14	Замена терминала защит по журналу дефектов	16.03.23г. 14-30	16.03.23г. 15-40
11	42	РП-1 РУ 6 кВ 1 с.ш. яч.1.2	Замена прибора учета, посигнальная проверка в рамках модернизации АСДУ рп-1	17.03.23г. 09-00	17.03.23г. 11-21
12	33	РП-1 РУ 6/0,4 кВ	СМР АСДУ	06.03.23г. 09-00	17.03.23г. 18-00
13	46	РП-1 РУ-6кВ 2 с.ш. яч. 2.2	Замена прибора учета, посигнальная проверка в рамках модернизации АСДУ	20.03.23г. 09-00	20.03.23г. 10-56
14	56	ТП-217 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	Заводка и подключение КЛ-0,4кВ. Выполнение тех. присоединения.	22.03.23г. 09-45	22.03.23г. 11-30
15	47	РП-1 РУ-6кВ 2с.ш. яч.№2.3	Замена прибора учета, посигнальная проверка в рамках модернизации АСДУ	22.03.23г. 09-00	22.03.23г. 11-51

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
16	55	ТП-134 РУ-6/0,4кВ	Замена ПУ	22.03.23г. 09-33	22.03.23г. 10-49
17	57	КЛ 6кВ ф.Д5.3 участок от ЛР-197 до ТП-23	АВР концевой муфты	23.03.23г. 15-14	23.03.23г. 17-34
18	54	ВЛ 6кВ ф.Д5.4(9)	Включить ЛР-285 на 48 часа (на ПКУ по ул. Шевченко)	22.02.23г. 09-12	24.03.23г. 20-00
19	39	ТП-179 РУ-6кВ 1СШ,ТП- 179а РУ-0,6кВ 1СШ.	Перевод нагрузки, подготовка рабочего места.	27.03.23г. 00-00	27.03.23г. 00-01
20	51	ТП-150 РУ-6кВ.	Перевод нагрузки, подготовка рабочего места.	27.03.23г. 00-57	27.03.23г. 00-58
21	50	РП-1 РУ-6кВ яч.2.4	Замена прибора учета, посигнальная проверка в рамках модернизации АСДУ	27.03.23г. 09-40	27.03.23г. 11-05
22	41	ТП-179 РУ-6кВ 1 с.ш., КЛ- 6кВ от ТП-179 до ТП-145 яч.1	Ремонт яч.1 ШР ТСН-1, АВР	27.03.23г. 09-40	27.03.23г. 11-15
23	40	ТП-179РУ 6 кВ 1 с.ш., ТП- 179А РУ 6 кВ 1 с.ш.	Восстановление нормальной схемы	28.03.23г. 00-00	28.03.23г. 00-01
24	52	ВЛ 6 кВ Ф 1.1.6(27)	Перевод нагрузки, подготовка рабочего места.	28.03.23г. 00-00	28.03.23г. 00-01
25	49	РП-1 РУ 6кВ яч.1.6	Замена прибора учета, посигнальная проверка в рамках АСДУ	28.03.23г. 09-00	28.03.23г. 11-30
26	45	ТП-145 РУ 0,4кВ	Опробование АДГ под нагрузкой КОС-14000 станция слива	28.03.23г. 15-00	28.03.23г. 15-33
27	53	ВЛ-6кВ ф.1.1.6(27)	Восстановление нормальной схемы	29.03.23г. 00-00	29.03.23г. 00-04
28	58	РП-1 РУ-6кВ яч. 2.10, РП-2, РП "Ц"	Замена прибора учета, посигнальная проверка в рамках модернизации АСДУ	29.03.23г. 09-00	29.03.23г. 14-00
29	59	РП-1 РУ-6кВ яч. 2.1	Замена прибора учета, посигнальная проверка в рамках модернизации АСДУ	29.03.23г. 14-30	29.03.23г. 15-12
30	61	РП-1 РУ-6кВ яч1.7.	Замена прибора учета , номинальная проверка в рамках модернизации АСОУ.	30.03.23г. 09-00	30.03.23г. 15-17
31	63	ТП-36 РУ-6кВ яч№1.5.	Замена терминала защит (по результатам	30.03.23г. 09-18	30.03.23г. 15-00

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
			осмотра).		
32	48	ТП-85А.	Опробование АДГ.	30.03.23г. 09-50	30.03.23г. 11-11
33	64	ТП-160 РУ 0,4 кВяч.№7 ф.14,15	Заводка и высодка КЛ 0,4 кВ ввод №1, №2 на дом ул. Ямальская,2	31.03.23г. 14-49	31.03.23г. 17-34