

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за август 2023 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	388	ТП-153 РУ-6/0,4кВ, Тр-р	Подключение прибора учета трансформатора	01.08.23г. 09-04	01.08.23г. 11-15
2	394	ТП-72 РУ 0,4кВ 1 С.Ш., Т-1	Диагностические испытания эл. оборудования в рамках ТО	01.08.23г. 09-32	01.08.23г. 15-00
3	389	ТП-161 РУ-6/0,4кВ, Тр-р	Подключение прибора учета трансформатора	01.08.23г. 14-04	01.08.23г. 16-06
4	399	ТП-107 ВЛИ-0,4кВ ф.№8	Перенос ВЛИ с опоры №2 на вновь установленную	02.08.23г. 14-44	02.08.23г. 17-01
5	397	ТП-142 РУ-0,4кВ 2 с.щ., Т-2	Подключение прибора учета	02.08.23г. 14-00	02.08.23г. 16-47
6	396	ТП-142 РУ-0,4кВ 1 с.щ., Т-1	Подключение прибора учета	02.08.23г. 09-00	02.08.23г. 11-18
7	395	ТП-72 РУ-0,4кВ 2 с.щ., Т-2	Диагностические испытания эл. оборудования в рамках ТО	02.08.23г. 09-30	02.08.23г. 10-44
8	398	ТП-107 РУ-0,4кВ ф.№26	Перенос ВЛИ с опоры №2 на вновь установленную	02.08.23г. 09-33	02.08.23г. 12-03
9	400	ТП-189 РУ-0,4кВ 1 с.щ., Т-1	Подключение прибора учета	03.08.23г. 09-00	03.08.23г. 11-47
10	401	ТП-189 РУ-0,4кВ 2 с.щ., Т-2	Подключение прибора учета	03.08.23г. 14-00	03.08.23г. 15-46
11	408	ВЛ-6кВ ф.Д.3.6	Покраска опор	03.08.23г. 00-00	03.08.23г. 17-49
12	402	ТП-164 РУ 6/0,4 кВ	Подключение прибора учета	04.08.23г. 00-00	04.08.23г. 02-33
13	405	ТП-162 РУ-0,4кВ,Тр-р	Подключение прибора учёта	04.08.23г. 09-03	04.08.23г. 11-11
14	404	ТП-11 РУ-6/0,4кВ 2сщ, Тр-р	Диагностические испытания эл. оборудования	04.08.23г. 09-30	04.08.23г. 17-30
15	421	ТП-127 РУ-0,4кВ Ф№3	Вынос ВЛИ из зоны производства работ	04.08.23г. 10-00	04.08.23г. 11-00
16	406	ТП-203 РУ-0,4кВ,Тр-р	Подключение прибора учёта	04.08.23г. 14-03	04.08.23г. 15-33
17	429	ТП-126 РУ-6кВ	Комплексная проверка оборудования РЗиА яч№3	04.08.23г. 10-29	04.08.23г. 11-47

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
18	410	ТП-194 РУ-0,4кВ Т-1	Подключение ЩУ	06.08.23г. 00-00	06.08.23г. 03-00
19	411	ТП-204 РУ-0,4кВ Т-1	Подключение ЩУ	06.08.23г. 03-00	06.08.23г. 06-00
20	412	ТП-12	Установка ЩУ Т-1,2	06.08.23г. 09-00	06.08.23г. 09-33
21	413	ТП-23	Установка ЩУ Т-1,2	06.08.23г. 10-12	06.08.23г. 10-57
22	414	ТП-25	Установка ЩУ Т-1,2	06.08.23г. 14-02	06.08.23г. 15-37
23	415	ТП-78	Установка ЩУ Т-1,2	06.08.23г. 15-47	06.08.23г. 16-40
24	416	ТП-203 РУ-0,4кВ, Т-1	Подключение ЩУ	07.08.23г. 00-00	07.08.23г. 02-18
25	390	ТП-157 РУ-0,4кВ ф.№4	Замена прибора учета и трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	07.08.23г. 09-35	07.08.23г. 11-00
26	418	ТП-12 РУ-0,4кВ 2 с.ш., Т-2	Подключение ЩУ	07.08.23г.	07.08.23г.
27	417	ТП-12 РУ-0,4кВ 1 с.ш., Т-1	Подключение ЩУ	07.08.23г.	07.08.23г.
28	422	ТП-78 РУ-6/0,4кВ Т-2	Диагностические испытания в рамках ТО	07.08.23г.	07.08.23г.
29	391	ТП-157 РУ-0,4кВ ф.№22	Замена прибора учета и трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	07.08.23г. 14-26	07.08.23г. 15-15
30	419	ТП-78 РУ-6/0,4кВ 1 с.ш., Т-1	Диагностические испытания в рамках ТО	07.08.23г. 10-00	07.08.23г. 15-26
31	431	ВЛ-6кВ ф.Д.4.5	Отключение ЛР 6 кВ №79	08.08.23г. 00-00	08.08.23г. 00-23
32	427	ТП-23 РУ-0,4кВТр-р №1, 1сш 0,4кВ.	Подключение ЩУ	08.08.23г. 09-00	08.08.23г. 11-44
33	445	ПС "Д" КРУН-1 РУ-6кВ ВВ яч №1.3.	Замена терминала защит	08.08.23г. 09-15	08.08.23г. 11-29
34	428	ТП-23 РУ-0,4кВТр-р №2, 2сш 0,4кВ.	Подключение ЩУ	08.08.23г. 14-00	08.08.23г. 16-12
35	334	КЛ-6кВ ф Д 6.5 участок от КРН-19 до ТП-137	АВР	16.07.23г. 19-20	08.08.23г. 17-37
36	457	ТП-220 РУ-0,4кВ ф№15.	Работы в охранной зоне КЛ-0,4кВ	08.08.23г. 12-00	08.08.23г. 17-48
37	409	ВЛ-6кВ ф. Д.4.5	Покраска опор	08.08.23г. 00-00	08.08.23г. 21-30
38	424	ВЛ-6кВ ф. Д.4.5	Включение ЛРН№79, восстановление нормальной схемы	09.08.23г. 00-00	09.08.23г. 00-15
39	438	ТП-12 РУ-6/0,4кВ, Т-2, 1 с.ш.	Подключение ЩУ	09.08.23г. 02-00	09.08.23г. 03-42

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
40	432	ТП-25 РУ-0,4кВ 1 С.Ш. Т-1	Подключение ЩУ	09.08.23г. 09-00	09.08.23г. 11-16
41	437	ТП-79 РУ-6кВ 1 С.Ш. Т-1	Диагностическое испытание электрооборудования	09.08.23г. 09-38	09.08.23г. 11-05
42	433	ТП-25 РУ -0,4кВ 2 С.Ш. Т-2	Подключение ЩУ	09.08.23г. 14-00	09.08.23г. 16-50
43	439	ТП-12 РУ6/0,4кВ Тр-р №1, 2сш 0,4кВ	Подключение ЩУ	10.08.23г. 00-00	10.08.23г.
44	434	ТП-78 РУ 0,4 кВ 1 с.ш.,Т-1	Подключение ЩУ	10.08.23г. 09-05	10.08.23г. 11-34
45	444	ТП-80 РУ 6 кВ, Тр-р №1	Диагностическое испытание электрооборудования	10.08.23г. 09-35	10.08.23г. 11-12
46	436	ТП-157 РУ-0,4кВ 1с.ш., Т-1	Подключение ЩУ	11.08.23г. 09-10	11.08.23г. 11-17
47	458	ТП-80 Т-2	Диагностическое испытание в рамках ТО	11.08.23г. 09-30	11.08.23г. 11-17
48	464	ТП-36 РУ 6 кВ яч.№2.5.	Замена терминала защит	14.08.23г. 09-00	14.08.23г. 10-14
49	459	ТП-84 РУ 6 кВ 1 с.ш. Т-1	Диагностическое испытание в рамках ТО	14.08.23г. 09-45	14.08.23г. 17-03
50	425	ВЛ 6 кВ ф.Т.2.4(17)	Монтаж ЛР на опоре №37. Правка опоры №33	14.08.23г. 14-00	14.08.23г. 18-20
51	461	ТП-84 РУ-6кВ 2 с.ш., КЛ- 6кВ к ТП-141,186,29	Диагностическое испытание в рамках ТО	15.08.23г. 09-36	15.08.23г. 17-00
52	426	ВЛ-6кВ ф.Т.1.8(49)	Монтаж проводов в пролете №39 ф.Т.2.4(49) опора №1 ф. Т1.8.(17)	15.08.23г. 14-00	15.08.23г. 16-45
53	430	ТП-276 РУ-0,4кВ ф.8	Монтаж системы АСКУЭ	15.08.23г. 09-50	15.08.23г. 11-50
54	456	ТП-78 Т-1	Замена масла по результатам диагностики эл. оборудования	07.08.23г. 16-00	15.08.23г. 14-50
55	462	ТП-63 РУ-0,4кВ ф№13	Замена прибора ул. Мирюгина 44	16.08.23г. 10-00	16.08.23г. 10-40
56	441	ТП-79 РУ-6кВ	Подготовка рабочего места	17.08.23г. 00-00	17.08.23г. 00-07
57	466	ТП-36 РУ 0,4кВ	Проверка работы АВР	17.08.23г. 10-00	17.08.23г. 10-35
58	442	ТП-79 РУ 6кВ Тр-р №2, 2 С.Ш. КЛ 6кВ от яч.№5 до ЛР №81.	Диагностическое испытание электрооборудования	17.08.23г. 09-30	17.08.23г. 10-40
59	443	ТП-79 РУ 6кВ	Восстановление нормальной схемы		
60	469	ТП-78 РУ-0,4кВ 2сш,Т-2	Подключение щита учёта	18.08.23г. 00-00	18.08.23г. 01-55

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
61	446	ТП-188 РУ 0,4 кВ ф.№37	Замена трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	18.08.23г.	
62	447	ТП-188 РУ 0,4 кВ ф.№15	Замена трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	18.08.23г..	
63	440	ТП-76 РУ 6,0,4 Кв	Диагностическое испытание электрооборудования	18.08.23г. 09-34	18.08.23г. 11-20
64	448	ТП-187 РУ 0,4 кВ ф.№10	Замена трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	21.08.23г.	
65	449	ТП-187 РУ 0,4 кВ ф.№16	Замена трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	21.08.23г.	
66	450	ТП-187 РУ 0,4 кВ ф.№9	Замена трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	22.08.23г.	
67	451	ТП-187 РУ 0,4 кВ ф.№15	Замена трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	22.08.23г.	
68	452	ТП-187 РУ 0,4 кВ ф.№17,7	Замена трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	23.08.23г.	
69	453	ТП-187 РУ 0,4 кВ ф.№13,8	Замена трансформаторов тока ОДПУ ЭЭ	23.08.23г.	
70	460	ТП-209 РУ 0,4 кВ 2 С.Ш.	Замена АВ яч. №2.3, АВР ввод 2 на ДС	21.08.23г. 09-30	21.08.23г. 10-30
71	479	ТП-78 РУ 0,4кВ ф.№7	Замена вводного АВ ул. Пушкина 52	21.08.23г. 10-42	21.08.23г. 11-25
72	463	ТП-85а РУ 0,4 кВ 1С.Ш., Тр-р №1	Диагностическое испытание электрооборудования	21.08.23г. 10-00	21.08.23г. 16-35
73	481	ТП-60 РУ 0,4кВ	Подключение КЛ котельная БК ввод №2 (после ремонта)	21.08.23г. 14-00	21.08.23г. 16-30