

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за август 2023 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	484	ВЛ 6 кВ ф.№Д 3.6. участок от ЛР-65 до ЛР-87 ВЛ 6 кВ ф.№ Д 4.5.	Замена ЛР-66, демонтаж пролёта ВЛ 6 кВ от опоры № 17.1 до опоры №17.1А, присоединение участка ВЛИ 6 кВ к ЛР-66, к ЯКНО-251	05.09.23г. 00-00	05.09.23г. 05-46
2	498	ф. 6 кВ 1.1.6	Перевод нагрузки на ф 6 кВ Т 4.3., подготовка рабочего места	05.09.23г. 01-49	05.09.23г. 01-50
3	502	ТП-81 РУ-0,4кВ яч.№3 ф. 3,4,5,6	Выполнение технических условий	05.09.23г. 09-30	05.09.23г. 10-22
4	499	Ф. 6кВ 1.1.6	Монтаж изолятора на ж/б опору между ТП-105, ТП-184	05.09.23г. 10-16	05.09.23г. 11-29
5	504	КЛ-6кВ от ТП-205 до РП-4	Вынос КЛ-6кВ из зоны застройки согласно ТУ 3/22	05.09.23г. 14-30	05.09.23г. 17-36
6	508	ПС "Турбинная" КРУН-2 яч. №31, яч. №32	Проведение ремонта контактных соединений 3 с.ш. и 4 с.ш. в КРУН 6кВ №2	05.09.23г. 14-15	05.09.23г. 19-30
7	487	ВЛ-6кВ ф.Д 3.6	Замена ЛР-65, монтаж арматуры СИП-3, монтаж провода СИП-3	06.09.23г. 00-00	06.09.23г. 05-35
8	500	ф.-6кВ 1.1.6	Восстановление нормальной схемы после работ	06.09.23г. 02-30	06.09.23г. 02-32
9	505	КЛ-6кВ от РП-4 до ТП-209 ввод 1.	Вынос КЛ-6кВ из зоны застройки согласно ТУ 3/22.	06.09.23г. 09-00	07.09.23г. 09-51
10	511	ПС "Турбинная" КРУН-1 яч№11, яч№12.	Проведение ремонта контактных соединений 1СШ и 2СШ в КРУН 6кВ №1.	06.09.23г. 09-08	06.09.23г. 18-00
11	501	ВЛ-6кВ фД 6.4	Врезка ТП(без номера) на опоре №63	06.09.23г. 14-30	06.09.23г. 16-41
12	507	КЛ-6кВ Полярник РП-3/2 КЛ-6кВ РП-3 РП "Центральная"	АВР	05.09.23г. 17-10	06.09.23г. 14-00
13	489	ВЛ-6кВ ф. Д 3.6 участок от ЛР-65 до ЛР-87	Монтаж арматуры СИП, Монтаж провода СИП, демонтаж АС	07.09.23г. 00-00	07.09.23г. 05-57

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
14	503	ТП-24 РУ 0,4 кВ ф.12,30	Замена ВРУ	07.09.23г. 09-00	07.09.23г. 11-57
15	506	КЛ-6кВ от РП-4 до ТП-209 ввод 2.	Вынос КЛ-6кВ из зоны застройки согласно ТУ 3/22.	07.09.23г. 10-04	07.09.23г. 15-45
16	494	ВЛ-6кВ Ф№ Д 3.6	Замена провода АС на ВЛИ	08.09.23г. 00-00	08.09.23г. 05-49
17	497	ТП-120 РУ-6/0,4кВ, тр-р	Диагностические испытания в рамках ТО	08.09.23г.	08.09.23г.
18	522	ВЛ-6кВ ф.Т 2.3	Замена, монтаж разбитых изоляторов на опоре №108	08.09.23г. 17-41	08.09.23г. 18-48
19	515	КЛ 6 кВ РП "Ц"-РП-3	АВР	07.08.23г. 11-06	11.09.23г. 15-41
20	495	ВЛ-6кВ Ф№ Д 3.6	Замена провода АС на ВЛИ	12.09.23г. 00-00	12.09.23г. 04-55
21	493	ТП-220 РУ-6/0,4кВ	Проверка АВР по замечаниям ж/д	12.09.23г. 10-00	12.08.23г. 10-10
22	520	ВЛ-6кВ ф.Д 5.4 участок от ЛР-285 до ТП-369	Ремонт ЛР-285	12.09.23г. 09-48	12.09.23г. 11-05
23	517	ТП-132 РУ-6/0,4кВ	Замена прибора учета, ТТ	12.09..23г. 09-20	12.09.23г. 12-25
24	526	ВЛ 6 кВ ф.Д 3.6(12/1).	Замена провода АС на ВЛИ	13.09.23г. 00-00	13.09.23г. 03-59
25	518	ТП-175 РУ-6/0,4кВ	Замена прибора учета, ТТ	13.09.23г. 14-00	13.09.23г. 15-46
26	519	ТП-201а РУ-6/0,4кВ	Замена прибора учета, ТТ	13.09.23г. 09-00	13.09.23г. 11-33
27	514	КЛ-6кВ ПС Полярник-РП- 3/2	Аварийно - восстановительные работы КЛ-6кВ	06.09.23г. 14-00	13.09.23г. 20-00
28	527	ВЛ-6кВ ф.Д 3.6	Замена провода АС на ВЛИ	14.09.23г. 00-01	14.09.23г. 05-35
29	536	ТП-269 РУ-0,4кВ ф 13,15,16,17	Переключение фидеров на ТП-269(вр)	14.09.23г. 09-00	14.09.23г. 17-30
30	521	ВЛ-6кВ ф Д 5.4(9)	Монтаж слетевшего изолятора на опоре №11	14.09.23г. 14-30	14.09.23г. 16-58
31	528	ВЛ-6кВ ф. Д 3.6 (12/1)	Замена провода АС на ВЛИ	15.09.23г. 00-00	15.09.23г. 05-30
32	534	ТП-62 РУ 0,4 кВ ф.№8	Замена ПУ, ТТ.	15.09.23г. 09-20	15.09.23г. 11-16
33	516	КЛ 6 кВ участок от ТП-269 до КРН-212	Деонтаж КЛ в рамках выноса ТП-269	08.09.23г. 09-18	15.09.23г. 11-20
34	537	ТП-269 РУ 0,4 кВ ф.№6,12,20	Переключение фидеров на ТП-269(вр)	15.09.23г. 09-00	15.09.23г. 11-32
35	534	ТП-147 ВЛ 0,4 кВ ф.№8	Пасынкование опоры №10, перетяжка	15.09.23г. 14-50	15.09.23г. 16-10

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
			проводов, подключение КНС в рамках выполнения ТУ №876		
36	512	ВЛ 35 кВ Северное Сияние- Дизельная 1	СМР по монтажу архитектурной подсветки опор	11.09.23г. 09-34	15.09.23г. 19-08
37	538	ТП-269 РУ 0,4 кВ ф.№7,11	Переключение фидеров на ТП-269(вр)	16.09.2г. 09-15	16.09.23г. 10-48
38	549	ПС "Т" КРУН-4 ФТ 3.4.	Отключение КЛ-6кВ от ЛР №96.Подготовка к АВР.	18.09.23г. 11-00	18.09.23г. 11-30
39	524	ТП-66(вр) РУ-0,4кВ. Перевод потребителей на ТП-66.	Перевод потребителей на ТП-66.	18.09.23г. 09-05	18.09.23г. 15-41
40	535	ТП-155А РУ-6кВ 1сш, Т-1.	Диагностические испытания электрооборудования в рамках проведения ТО.	18.09.23г. 10-00	18.09.23г. 16-00
41	509	ТП-189а, Тр-р, РУ-0,4кВ. Замена приборов учета, ТТ.	Замена приборов учета, ТТ.	18.09.23г. 09-25	18.09.23г. 11-42
42	510	ТП-276,тр-р РУ-0,4кВ	Замена приборов учёта,ТТ	18.09.23г. 14-42	18.09.23г. 17-10
43	548	ТП-15а РУ-0,4кВ ф№1	Высадка, подключение и фазировка КЛ после АВР	18.09.23г. 09-33	18.09.23г. 10-39
44	529	ВЛ-6кВ ф. Д 3.6 (12/1)	Замена провода АС на ВЛИ	19.09.23г. 00-00	19.09.23г. 05-34
45	523	ТП-66 РУ-6/0,4кВ	Подача напряжения на 72 часа (в расках капитального ремонта)	15.09.23г. 13-20	18.09.23г. 09-00
46	525	ВЛ 6 кВ ф. Т 1.3(14)	Подключение ТП-66, отключение ТП-66(вр)	19.09.23г. 09-23	19.09.23г. 11-32
47	539	ТП-214 РУ 0,4 кВ, тр-р.	Замена приборов учёта,ТТ	19.09.23г. 09-51	19.09.23г. 12-09
48	540	ТП-293 РУ 0,4 кВ,тр-р	Замена приборов учёта,ТТ	19.09.23г. 14-00	19.09.23г. 16-05
49	308	ТП-66 РУ 6/0,4 кВ	Вывод в ремонт для капитального ремонта	14.07.23г. 17-05	19.09.23г. 11-32
50	532	КЛ 6 кВ ф. 5.4.4 участок от ТП-158 до ТП-36	АВР	12.09.23г. 11-00	19.09.23г. 18-07
51	550	ТП-156 РУ-6кВ 1 с.ш. Т-1, КЛ-6кВ к ТП-158, к ТП-165	Диагностические испытания электрооборудования (в рамках ТО)	20.09.23г. 09-30	20.09.23г. 16-21
52	541	ТП-7 РУ-6/0,4кВ тр-р	Замена приборов учёта,ТТ	20.09.23г. 09-00	20.09.23г. 11-41
53	565	ВЛ-6кВ ф.2.1.9	Перетяжка пролета проводов	20.09.23г. 11-00	20.09.23г. 12-08

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
54	513	ВЛ-35кВ Северное Сияние - Дизельная 2	СМР по монтажу архитектурной подсветки опор	16.09.23г. 08-55	19.09.23г. 22-30
55	543	ТП-275 РУ-0,4кВ Тр-р	Замена приборов учёта,ТТ	21.09.23г. 09-00	21.09.23г. 13-14
56	567	ВЛ-6кВ ф. 2.1.9 участок от ТП-115 до ТП-78, 59	АВР, подключение КРН- 140, восстановление нормальной схемы	21.09.23г. 14-30	21.09.23г. 15-14
57	553	ТП-145 КОС-14000	Опробывание АДГ	21.09.23г. 15-30	21.09.23г. 15-42
58	544	ТП-184 РУ-0,4кВ Тр-р	Замена приборов учёта,ТТ	21.09.23г. 14-08	21.09.23г. 16-47
59	568	ТП-175 РУ-0,4кВ	Переопрессовка наконечников КЛ-0,4кВ, устранение нагрева по результатам осмотра	21.09.23г. 15-05	21.09.23г. 17-06
60	551	ТП-156 РУ-6кВ 2 с.ш. Т-2 КЛ-6кВ к ТП-358	Диагностические испытания электрооборудования (в рамках ТО)	21.09.23г. 09-30	21.09.23г. 17-30
61	562	ВЛ-6кВ ф Д 3.6 (12/1) участок от ЛР-65.	Демонтаж, восстановление пролёта ВЛ, между опорами №29,30.	22.09.23г. 09-20	22.09.23г. 18-21
62	564	ПС "Полярник"	Опробование АВР 1- 3сш,2-4сш	22.09.23г. 14-36	22.09.23г. 16-13
63	546	ТП-195 РУ-0,4кВ,тр-р.	Замена приборов учёта,ТТ.	22.09.23г. 14-58	22.09.23г. 15-22
64	545	ТП-83 РУ-0,4кВ,тр-р.	Замена приборов учёта,ТТ.	22.09.23г. 10-20	22.09.23г. 10-50
65	531	КЛ-ПС "Полярник-РП-3-2	АВР КЛ-кВ	13.09.23г. 20-00	22.09.23г. 13-15
66	563	ВЛ-6кВ ф Д 3.5 участок от ЛР-69. Замена	ЛР-87.	22.09.23г. 14-04	22.09.23г. 18-21
67	572	ТП-171 РУ-0,4кВ	Опробование АДГ	23.09.23г. 10-00	23.09.23г. 10-30
68	571	ТП-157 РУ-6кВ 1 с.ш. Т-1	Диагностические испытания электрооборудования	25.09.23г. 09-30	25.09.23г. 11-10
69	573	ТП-85А РУ-0,4кВ	Опробывание АДГ	25.09.23г. 09-50	25.09.23г. 11-00
70	569	ТП-247 РУ-0,4кВ Тр-р	Замена приборов учёта,ТТ.	25.09.23г. 09-00	25.09.23г. 11-15
71	551	ТП-156 РУ-6кВ 2 с.ш. Т-2 , КЛ-6кВ к ТП-358	Диагностические испытания электрооборудования (в рамках ТО)	21.09.23г. 09-30	25.09.23г. 11-50

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
72	570	ТП-248 РУ-0,4кВ Тр-р	Замена приборов учёта,ТТ.	25.09.23г. 14-05	25.09.23г. 16-45
73	576	ТП-706 РУ-0,4кВ,тр-р.	Замена приборов учета,ТТ.	26.09.23г. 09-00	26.09.23г. 12-22
74	554	ТП-107 РУ-0,4кВ ф№10,28	Замена прибора учета	26.09.23г. 09-42	26.09.23г. 16-56
75	574	ТП-157 РУ-6кВ 2Сш,Т- 2,КЛ-6кВ к ТП-158	Диагностические испытания оборудования в рамках ТО.	26.09.23г. 10-02	26.09.23г. 10-54
76	577	ТП-705 РУ-0,4кВ,тр-р.	Замена приборов учета,ТТ.	26.09.23г. 14-02	26.09.23г. 16-08
77	580	ТП-134 РУ 6/0,4 кВ	Замена приборов учета,ТТ.	27.09.23г. 09-00	27.09.23г. 11-30
78	578	ТП-155 Т-1	Диагностические испытания электрооборудования (в рамках ТО)	27.09.23г. 10-40	27.09.23г. 14-30
79	581	ТП-206 РУ 6/0,4 кВ	Замена приборов учета,ТТ.	27.09.23г. 14-00	27.09.23г. 16-52
80	547	ТП-155А РУ-6кВ 2сш, Т-2.	Диагностические испытания электрооборудования (в рамках ТО)	19.09.23г. 10-30	27.09.23г. 15-05
81	566	ВЛ-35кВ Северноре Сияние Дизельная-2	Монтаж архитектурной подвеси опор	23.09.23г. 11-02	27.09.23г. 22-01
82	592	ВЛ-6кВ ф Д 4.5 ЛР-6.	Восстановление нормальной схемы	28.09.23г. 00-00	28.09.23г. 00-13
83	583	ТП-361 РУ-6/0,4кВ	Замена прибора учета, ТТ	28.09.23г. 15-00	28.09.23г. 17-01
84	579	ТП-155 РУ-6кВ 2 с.ш., Т-2	Диагностические испытания оборудования в рамках ТО.	28.09.23г. 10-13	28.09.23г. 16-36
85	555	ТП-45 РУ-0,4кВ ф.№4	Замена прибора учета	28.09.23г. 10-00	28.09.23г. 10-47
86	582	ТП-257 РУ-6/0,4кВ	Замена прибора учета, ТТ	28.09.23г. 09-10	28.09.23г. 12-07
87	556	ТП-67 РУ-0,4кВ ф.№8	Замена прибора учета	28.09.23г.	28.09.23г.
88	585	ТП-205 РУ-6/0,4кВ	Подача напряжения на 72 часа	26.09.23г. 11-50	29.09.23г. 11-50
89	558	ТП-80 РУ-0,4кВ ф. 2	Замена прибора учета	29.09.23г. 14-17	29.09.23г. 17-20
90	600	ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.10	Ремонт КЛ-0,4кВ	30.09.23г. 09-30	30.09.23г. 11-01