

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала  
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за октябрь 2023 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	559	ВЛ 6 кВ ф.Д 3.6. участок от ЛР-65 до ЛР- 87 ВЛ 6 кВ ф.№ Д 4.5.	Замена прибора учета	02.10.23г. 09-30	02.10.23г. 11-21
2	490	ф. 6 кВ 1.1.6	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	01.09.23г. 00-00	03.10.23г. 09-00
3	591	ТП-81 РУ-0,4кВ яч.№3 ф. 3,4,5,6	Опробование АВР 1С-35/6кВ ПС 110кВ Северное Сияние	03.10.23г. 08-36	03.10.23г. 09-44
4	584	Ф. 6кВ 1.1.6	СМР по монтажу архитектурной подсветки опор	28.09.23г. 08-39	03.10.23г. 17-53
5	587	КЛ-6кВ от ТП-205 до РП-4	Перевод нагрузки на Т-2	04.10.23г. 01-15	04.10.23г. 01-20
6	586	ПС "Турбинная" КРУН- 2 яч.№31, яч. №32	Перевод ТП-150 на РП-1 Ф№1.2.4	04.10.23г. 01-00	04.10.23г. 01-04
7	403	ВЛ-6кВ ф.Д 3.6	АВР КЛ 0,4кВ	31.07.23г. 17-50	05.10.23г. 14-38
8	602	ф.-6кВ 1.1.6	Замена ТТ ОДПУ ЭЭ	05.10.23г. 09-45	05.10.23г. 16-08
9	603	КЛ-6кВ от РП-4 до ТП- 209 ввод 1.	Замена ТТ ОДПУ ЭЭ.	06.10.23г. 09-37	06.10.23г. 16-26
10	593	ПС "Турбинная" КРУН-1 яч№11, яч№12.	СМР по монтажу архитектурной подвески опор	03.10.23г. 09-36	08.10.23г. 18-00
11	601	ВЛ-6кВ фД 6.4	Проверка АВР 2С-35кВ ПС "Северное сияние"	09.10.23г. 08-43	09.10.23г. 10-26
12	610	КЛ-6кВ Полярник РП- 3/2 КЛ-6кВ РП-3 РП "Центральная"	Установка технического учета без замены ТТ	09.10.23г. 10-20	09.10.23г. 11-05
13	598	ВЛ-6кВ ф. Д 3.6 участок от ЛР-65 до ЛР-87	Замена вводного АВ, замена шлейфов от АВ до тр-ра	09.10.23г. 14-05	09.10.23г. 16-12
14	620	ТП-24 РУ 0,4 кВ ф.12,30	Изменение чередования фаз	09.10.23г. 15-16	09.10.23г. 16-40
15	604	КЛ-6кВ от РП-4 до ТП- 209 ввод 2.	Замена ТТ ОДПУ ЭЭ	09.10.23г. 10-00	09.10.23г. 17-35
16	621	ВЛ-6кВ Ф№ Д 3.6	Перевод потребителей на ТП-269	09.10.23г. 16-42	09.10.23г. 17-55
17	615	ТП-120 РУ-6/0,4кВ, тр-р	Подача напряжения на 72 часа (от КРН-213,214)	06.10.23г. 12-02	09.10.23г. 10-00
18	595	ВЛ-6кВ ф.Т 2.3	СМР по монтажу архитектурной подсветки опор	07.10.23г. 09-56	10.10.23г. 11-20

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
19	605	КЛ 6 кВ РП "Ц"-РП-3	Замена ТТ ОДПУ ЭЭ	10.10.23г. 09-32	10.10.23г. 15-37
20	624	ВЛ-6кВ Ф№ Д3.6	Регулировка ЛР 6кВ КРН-213	10.10.23г. 15-24	10.10.23г. 17-12
21	622	ТП-220 РУ-6/0,4кВ	СМР по монтажу архитектурной подсветки опор	11.10.23г.	11.10.23г.
22	606	ВЛ-6кВ ф.Д 5.4 участок от ЛР-285 до ТП-369	Замена ТТ ОДПУ ЭЭ	11.10.23г. 09-50	11.10.23г. 12-12
23	630	ТП-132 РУ-6/0,4кВ	Замена ТТ ОДПУ ЭЭ	11.10.23г. 14-57	11.10.23г. 16-59
24	631	ВЛ 6 кВ ф.Д 3.6(12/1).	Монтаж сорванного ВЛИ	12.10.23г. 10-01	12.10.23г. 10-27
25	607	ТП-175 РУ-6/0,4кВ	Замена ТТ ОДПУ ЭЭ	12.10.23г. 09-35	12.10.23г. 17-27
26	599	ТП-201а РУ-6/0,4кВ	Замена трансформатора на ТП-16	12.10.23г. 14-00	12.10.23г. 18-07
27	623	КЛ-6кВ ПС Полярник-РП-3/2	Монтаж IPR, проверка токовых цепей.	10.10.23г. 14-45	12.10.23г. 20-00
28	633	ВЛ-6кВ ф.Д 3.6	Перевод ПБВ в 5 положение	12.10.23г. 15-20	12.10.23г. 16-45
29	625	ТП-269 РУ-0,4кВ ф 13,15,16,17	Правка опор №11, перетяжка проводов	13.10.23г. 10-00	13.10.23г. 11-42
30	608	ВЛ-6кВ ф Д 5.4(9)	Замена ТТ ОДПУ ЭЭ	13.10.23г. 09-30	13.10.23г. 16-50
31	635	ВЛ-6кВ ф. Д 3.6 (12/1)	Монтаж концевой муфты, заводка, подключение КЛ	13.10.23г. 17-00	13.10.23г. 22-00
32	560	ТП-62 РУ 0,4 кВ ф.№8	Перенос ТП	20.09.23г. 10-15	13.10.23г. 22-00
33	588	КЛ 6 кВ участок от ТП-269 до КРН-212	СМР ПНР системы АСДУ (в рамках капитального ремонта)	05.10.23г. 09-02	14.10.23г. 16-15
34	637	ТП-269 РУ 0,4 кВ ф.№6,12,20	Замена изолятора фаза "А" на приёмной траверсе ТП-50	16.10.23г. 10-05	16.10.23г. 10-52
35	616	ТП-147 ВЛ 0,4 кВ ф.№8	Перевод потребителей на ТП-6 после капитального ремонта	16.10.23г. 11-18	16.10.23г. 17-35
36	611	ВЛ 35 кВ Северное Сияние-Дизельная 1	Перевес провода на вновь смонтированные опоры, переключение потребителей.	16.10.23г. 10-07	16.10.23г. 14-00
37	609	ТП-269 РУ 0,4 кВ ф.№7,11	Замена ТТ ОДПУ ЭЭ	16.10.23г. 11-09	16.10.23г. 16-48
38	614	ПС "Т" КРУН-4 ФТ 3.4.	Монтаж шлейфов к ТП-6 яч№5.	12.10.23г. 09-05	16.10.23г. 16-42
39	617	ТП-66(вр) РУ-0,4кВ. Перевод потребителей на ТП-66.	Отключение ТП-6(временная)	17.10.23г. 09-05	17.10.23г. 10-39

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
40	638	ТП-155А РУ-6кВ 1сщ, Т-1.	Подключение ЩУ объекта, подсветка опоры 35 кВ.	17.10.23г. 10-06	17.10.23г. 10-56
41	612	ТП-189а, Тр-р, РУ- 0,4кВ. Замена приборов учета, ТТ.	Перевес провода на вновь смонтированные опоры, переключение потребителей.	17.10.23г. 09-00	17.10.23г. 16-07
42	618	ТП-276,тр-р РУ-0,4кВ	Подключение ТП- 293(временная) и перевод нагрузки на неё	17.10.23г. 14-00	17.10.23г. 18-14
43	622	ТП-15а РУ-0,4кВ ф№1	СМР по монтажу архитектурной подсветки опор	11.10.23г. 09-15	17.10.23г. 18-00
44	636	ВЛ-6кВ ф. Д 3.6 (12/1)	АВР	14.10.23г. 12-20	17.10.23г. 22-25
45	626	ТП-66 РУ-6/0,4кВ	Перевод нагрузки с Т-2 на Т- 1.	18.10.23г. 01-37	18.10.23г. 01-53
46	628	ВЛ 6 кВ ф. Т 1.3(14)	Восстановление нормальной схемы ф6кВ 3.2.5	18.10.23г. 01-30	18.10.23г. 01-35
47	632	ТП-214 РУ 0,4 кВ, тр-р.	СМР архитектурной подсветки	12.10.23г. 10-25	12.10.23г. 16-10
48	634	ТП-293 РУ 0,4 кВ,тр-р	Переключение ПБВ	18.10.23г. 09-37	18.10.23г. 15-11
49	613	ТП-66 РУ 6/0,4 кВ	Перенос проводов на вновь смонтированные опоры, переподключение потребителей	18.10.23г. 09-36	18.10.23г. 11-36
50	629	КЛ 6 кВ ф. 5.4.4 участок от ТП-158 до ТП-36	Замена приборов учета ул. Чупрова 25	20.10.23г. 15-00	20.10.23г. 16-46
51	627	ТП-156 РУ-6кВ 1 с.ш. Т-1, КЛ-6кВ к ТП-158, к ТП-165	СМР, ПНР, системы АСДУ (в рамках кап ремонта)	18.10.23г. 09-00	23.10.23г. 18-00
52	644	ТП-7 РУ-6/0,4кВ тр-р	Врезка ВЛЗ 6кВ ПКУ к опоре №30,монтаж укосины к опоре №30 участок от ТП-96 до ТП-144.Согласно тех. присоединению №1887	26.10.23г. 09-30	26.10.23г. 12-00
53	649	ВЛ-6кВ ф.2.1.9	Фазировка с ф№6	26.10.23г. 14-44	26.10.23г. 15-29
54	653	ВЛ-35кВ Северное Сияние - Дизельная 2	Монтаж слетевшего изолятора.	26.10.23г. 15-00	26.10.23г. 15-27
55	640	ТП-275 РУ-0,4кВ Тр-р	Перевод нагрузки 2 С.Ш. на Т-2 по нормальной схеме	27.10.23г. 00-08	27.10.23г. 00-14
56	641	ВЛ-6кВ ф. 2.1.9 участок от ТП-115 до ТП-78, 59	Восстановление нормальной схемы	27.10.23г. 00-28	27.10.23г. 00-41
57	655	ТП-145 КОС-14000	Восстановление нормальной схемы	27.10.23г. 01-30	27.10.23г. 01-39
58	639	ТП-184 РУ-0,4кВ Тр-р	Переключение фаз на опоре	27.10.23г. 09-00	27.10.23г. 10-03

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
59	658	ТП-175 РУ-0,4кВ	Перезаделка контактных соединений в ВРУ гаражных боксов пл.13 стр.14	27.10.23г. 14-30	27.10.23г. 15-25
60	642	ТП-156 РУ-6кВ 2 с.ш. Т-2 КЛ-6кВ к ТП-358	Подключение ТП-293 к ВЛ 6 кВ ф.Т2.4.	27.10.23г. 14-05	27.10.23г. 14-50
61	646	ВЛ-6кВ ф Д 3.6 (12/1) участок от ЛР-65.	Перевод ТП-144 на ф.№5.2.4 подготовка рабочего места	30.10.23г.	30.10.23г.
62	645	ПС "Полярник"	ВЛЗ 6кВ врезка ПКУ 6кВ к опоре №63 согласно тех. присоединению №1887	30.10.23г. 14-35	30.10.23г. 16-21
63	643	ТП-195 РУ-0,4кВ,тр-р.	Подача напряжения на ТП- 293 на 72 часа	27.10.23г. 14-53	30.10.23г. 16-00
64	647	ТП-83 РУ-0,4кВ,тр-р.	Восстановление нормальной схемы	31.10.23г.	31.10.23г.
65	650	КЛ-ПС "Полярник-РП- 3-2	Отключение ТП-293(врем), переключение фидеров на ТП-293.	31.10.23г. 09-00	31.10.23г. 10-04
66	661	ВЛ-6кВ ф Д 3.5 участок от ЛР-69. Замена	Замена ТТ(в рамках АВР).	31.10.23г. 09-30	31.10.23г.
67	619	ТП-171 РУ-0,4кВ	АВР	06.10.23г. 15-00	31.10.23г. 22-21