

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Еты-Пур" с. Халыасей с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	№ счетчика	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Коут	Кутро	Коноч	Рmax утро	Рmax ночь
п/ст "Еты-Пур"		0,158	0,155	0,144	0,136	0,128	0,129	0,132	0,168	0,178	0,174	0,180	0,180	0,202	0,201	0,185	0,196	0,180	0,160	0,172	0,188	0,176	0,174	0,172	0,154	4,022	0,830	0,941	0,855	0,178	0,196
ЗРУ 6 кВ яч.20	1312353	0,158	0,155	0,144	0,136	0,128	0,129	0,132	0,168	0,178	0,174	0,180	0,180	0,202	0,201	0,185	0,196	0,180	0,160	0,172	0,188	0,176	0,174	0,172	0,154	4,022	0,830	0,941	0,855	0,178	0,196

Директор филиала



А.В. Петраш