

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Геолог" г. Тарко-Сале с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и полномочные организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Kутро	Kвечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Геолог"	8,846	7,847	7,342	8,745	6,543	6,535	8,819	7,809	9,257	10,461	11,100	11,407	11,305	11,255	11,319	11,132	11,186	11,057	10,833	10,760	10,779	10,827	10,485	9,722	231,070	0,844	0,920	0,851	10,461	11,319
Г-12	1,136	1,015	0,923	0,826	0,791	0,802	0,823	0,944	1,127	1,293	1,413	1,442	1,414	1,415	1,406	1,401	1,393	1,421	1,329	1,357	1,385	1,415	1,349	1,275	29,095	0,841	0,938	0,853	1,293	1,421
Г-13	2,494	2,240	2,104	1,883	1,825	1,838	1,931	2,180	2,534	2,735	2,981	3,197	3,156	3,186	3,138	3,084	3,135	3,244	2,946	2,988	3,028	3,003	3,025	2,754	64,629	0,830	0,985	0,830	2,735	3,244
Г-14	0,169	0,172	0,164	0,174	0,172	0,172	0,162	0,167	0,169	0,354	0,379	0,381	0,412	0,273	0,414	0,395	0,392	0,348	0,315	0,313	0,273	0,174	0,171	0,177	6,292	0,633	0,741	0,633	0,354	0,414
Г-15	0,269	0,265	0,259	0,241	0,244	0,246	0,248	0,284	0,327	0,470	0,486	0,481	0,485	0,438	0,416	0,473	0,473	0,453	0,412	0,365	0,347	0,321	0,304	0,285	8,591	0,737	0,762	0,757	0,470	0,473
Г-16	0,287	0,251	0,215	0,206	0,196	0,195	0,213	0,257	0,309	0,330	0,330	0,337	0,330	0,353	0,343	0,312	0,308	0,329	0,345	0,346	0,353	0,359	0,350	0,314	7,170	0,832	0,905	0,871	0,330	0,343
Г-23	1,647	1,484	1,360	1,263	1,218	1,202	1,258	1,421	1,656	1,869	1,979	1,986	1,971	2,045	2,032	1,964	1,953	1,850	1,856	1,915	1,956	1,942	1,937	1,820	41,584	0,847	0,927	0,853	1,869	2,032
Г-24	0,136	0,128	0,117	0,104	0,103	0,106	0,121	0,143	0,159	0,226	0,238	0,263	0,230	0,258	0,225	0,236	0,274	0,250	0,264	0,258	0,209	0,187	0,174	0,151	4,560	0,693	0,841	0,693	0,226	0,274
Г-26	0,384	0,331	0,300	0,270	0,260	0,257	0,274	0,327	0,421	0,422	0,433	0,442	0,441	0,471	0,485	0,450	0,437	0,431	0,443	0,461	0,484	0,525	0,485	0,441	9,675	0,000	0,000	0,000	0,422	0,485
Г-28	2,324	2,061	1,900	1,778	1,734	1,717	1,789	2,086	2,555	2,762	2,861	2,878	2,866	2,816	2,860	2,817	2,821	2,731	2,723	2,755	2,744	2,701	2,690	2,505	59,474	0,861	0,897	0,886	2,762	2,860

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Кедр" п. Ханымей с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и полномочные организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Kутро	Kвечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Кедр"	0,758	0,702	0,648	0,623	0,611	0,634	0,660	0,724	0,804	0,880	0,910	0,911	0,856	0,815	0,804	0,879	0,912	0,917	0,900	0,937	0,972	1,005	0,941	0,871	19,872	0,816	0,931	0,894	0,880	0,917
КРУН 6 кВ К-14	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,192	1,000	1,000	1,000	0,008	0,008
КРУН 6 кВ К-15	0,171	0,154	0,139	0,127	0,120	0,133	0,140	0,166	0,188	0,210	0,210	0,223	0,218	0,215	0,199	0,214	0,212	0,224	0,220	0,218	0,235	0,239	0,238	0,208	4,621	0,806	0,917	0,890	0,210	0,224
КРУН 6 кВ К-17	0,214	0,203	0,183	0,171	0,173	0,173	0,183	0,210	0,228	0,218	0,220	0,227	0,238	0,227	0,227	0,235	0,246	0,250	0,259	0,275	0,284	0,284	0,267	0,256	5,451	0,800	0,996	0,969	0,228	0,250
КРУН 6 кВ К-11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
КРУН 6 кВ К-21	0,019	0,018	0,018	0,025	0,019	0,023	0,020	0,019	0,019	0,019	0,024	0,024	0,020	0,019	0,018	0,023	0,023	0,025	0,018	0,019	0,019	0,023	0,026	0,020	0,500	0,801	0,868	0,833	0,024	0,025
КРУН 6 кВ К-24	0,043	0,043	0,043	0,042	0,041	0,042	0,041	0,042	0,042	0,042	0,041	0,042	0,041	0,041	0,041	0,042	0,042	0,042	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	1,011	0,980	1,003	1,003	0,042	0,042
КРУН 6 кВ К-25	0,090	0,079	0,075	0,069	0,077	0,080	0,077	0,075	0,080	0,086	0,088	0,092	0,074	0,080	0,029	0,086	0,085	0,095	0,074	0,108	0,101	0,117	0,095	0,097	1,809	0,676	0,920	0,833	0,086	0,096
КРУН 6 кВ К-26	0,003	0,003	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,016	0,722	0,000	0,000	0,001	0,000
КРУН 6 кВ К-27	0,208	0,194	0,180	0,179	0,173	0,175	0,191	0,204	0,239	0,291	0,318	0,298	0,307	0,305	0,282	0,271	0,296	0,273	0,258	0,266	0,282	0,291	0,264	0,237	5,982	0,784	0,857	0,842	0,291	0,296

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Кирпичная" п. Пуровск с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и полномочные организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Kутро	Kвечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Кирпичная" ЗРУ 10 кВ К-115	0,298	0,272	0,253	0,217	0,210	0,214	0,218	0,256	0,285	0,281	0,272	0,289	0,296	0,306	0,315	0,306	0,301	0,284	0,287	0,324	0,332	0,354	0,348	0,317	6,835	0,804	0,989	0,904	0,285	0,315

Директор

А. В. Петраш

