

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Геолог" г. Тарко-Сале с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группы потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Рмх утро	Рмх вечер
1. ПС "Геолог"	8,846	7,947	7,342	6,745	6,543	6,535	6,819	7,808	9,257	10,461	11,100	11,407	11,305	11,255	11,318	11,132	11,186	11,057	10,633	10,760	10,779	10,627	10,485	9,722	231,070	0,844	0,920	0,851	10,461	11,319
Г-12	1,136	1,015	0,923	0,826	0,791	0,802	0,823	0,944	1,127	1,293	1,413	1,442	1,414	1,415	1,406	1,401	1,393	1,421	1,329	1,357	1,385	1,415	1,349	1,275	29,095	0,841	0,938	0,853	1,293	1,421
Г-13	2,494	2,240	2,104	1,883	1,825	1,838	1,931	2,180	2,534	2,735	2,981	3,197	3,156	3,186	3,138	3,084	3,135	3,244	2,946	2,988	3,028	3,003	3,025	2,754	64,629	0,830	0,985	0,830	2,735	3,244
Г-14	0,169	0,172	0,164	0,174	0,172	0,172	0,162	0,167	0,169	0,354	0,379	0,381	0,412	0,273	0,414	0,395	0,392	0,348	0,315	0,313	0,273	0,174	0,171	0,177	6,292	0,633	0,741	0,633	0,354	0,414
Г-15	0,269	0,265	0,259	0,241	0,244	0,246	0,248	0,284	0,327	0,470	0,486	0,481	0,485	0,438	0,416	0,473	0,473	0,453	0,412	0,365	0,347	0,321	0,304	0,285	8,591	0,737	0,762	0,757	0,470	0,473
Г-16	0,287	0,251	0,215	0,206	0,196	0,195	0,213	0,257	0,309	0,330	0,330	0,337	0,330	0,353	0,343	0,312	0,308	0,329	0,345	0,348	0,353	0,359	0,350	0,314	7,170	0,832	0,905	0,871	0,330	0,343
Г-23	1,647	1,484	1,360	1,263	1,218	1,202	1,258	1,421	1,656	1,869	1,979	1,986	1,971	2,045	2,032	1,964	1,953	1,850	1,856	1,915	1,956	1,942	1,937	1,820	41,584	0,847	0,927	0,853	1,869	2,032
Г-24	0,136	0,128	0,117	0,104	0,103	0,106	0,121	0,143	0,159	0,226	0,238	0,263	0,230	0,258	0,225	0,236	0,274	0,250	0,264	0,258	0,209	0,187	0,174	0,151	4,560	0,693	0,841	0,693	0,226	0,274
Г-26	0,384	0,331	0,300	0,270	0,260	0,257	0,274	0,327	0,421	0,422	0,433	0,442	0,441	0,471	0,485	0,450	0,437	0,431	0,443	0,461	0,484	0,525	0,485	0,441	9,675	0,000	0,000	0,000	0,422	0,485
Г-28	2,324	2,061	1,900	1,778	1,734	1,717	1,789	2,086	2,555	2,762	2,861	2,878	2,866	2,816	2,860	2,817	2,821	2,731	2,723	2,755	2,744	2,701	2,690	2,505	59,474	0,861	0,897	0,866	2,762	2,860

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группы потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Рмх утро	Рмх вечер
1. ПС "Юность"	2,819	1,587	2,394	2,290	2,236	2,290	2,509	2,991	3,087	3,287	3,384	3,326	3,391	3,413	3,431	3,312	3,366	3,380	3,363	3,387	3,532	3,636	3,568	3,330	73,289	0,840	0,929	0,890	3,287	3,431
Т-1	1,530	1,447	1,292	1,224	1,228	1,260	1,328	1,580	1,688	1,786	1,721	1,656	1,829	1,836	1,840	1,717	1,717	1,771	1,768	1,832	1,829	1,872	1,836	1,753	39,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Т-2	1,289	0,140	1,102	1,066	1,008	1,030	1,181	1,411	1,379	1,501	1,663	1,670	1,562	1,577	1,591	1,595	1,649	1,609	1,595	1,555	1,703	1,764	1,732	1,577	33,949	0,802	0,942	0,858	1,501	1,649

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Ханымей", ПС "Кедр" п. Ханымей с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группы потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Рмх утро	Рмх вечер
1. ПС "Ханымей"	0,121	0,110	0,106	0,105	0,105	0,117	0,145	0,158	0,167	0,169	0,171	0,166	0,188	0,177	0,173	0,166	0,166	0,177	0,181	0,189	0,192	0,174	0,157	0,135	3,715	0,806	0,916	0,875	0,169	0,177
ТП-1,2 Т-1	0,109	0,098	0,094	0,093	0,093	0,105	0,133	0,146	0,153	0,153	0,156	0,150	0,172	0,161	0,157	0,151	0,152	0,161	0,169	0,174	0,177	0,161	0,147	0,129	3,384	0,000	0,000	0,000	0,153	0,161
ТП-1,2 Т-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ТП-4 Ф-19 "Очистные"	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,003	0,000	0,135	0,804	0,938	0,804	0,006	0,007
ТП-3 Ф-19 "Минутка"	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,004	0,000	0,003	0,002	0,001	0,000	0,000	0,035	0,365	0,729	0,365	0,002	0,004
ТП-3 Ф-14	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005	0,007	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,007	0,008	0,007	0,008	0,006	0,006	0,007	0,006	0,007	0,006	0,151	0,786	0,786	0,008	0,008	0,008
2. ПС "Кедр"	0,756	0,702	0,648	0,623	0,611	0,634	0,660	0,724	0,804	0,880	0,910	0,911	0,856	0,815	0,804	0,879	0,912	0,917	0,900	0,937	0,972	1,005	0,941	0,871	19,672	0,816	0,931	0,894	0,880	0,917
КРУН 6 кВ К-14	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,192	1,000	1,000	1,000	0,008	0,008
КРУН 6 кВ К-15	0,171	0,154	0,139	0,127	0,120	0,133	0,140	0,166	0,188	0,210	0,210	0,223	0,218	0,215	0,199	0,214	0,212	0,224	0,220	0,218	0,235	0,239	0,238	0,208	4,621	0,806	0,917	0,860	0,210	0,224
КРУН 6 кВ К-17	0,214	0,203	0,183	0,171	0,173	0,173	0,183	0,210	0,228	0,218	0,220	0,227	0,238	0,227	0,227	0,235	0,246	0,250	0,259	0,275	0,284	0,284	0,267	0,256	5,451	0,800	0,996	0,909	0,228	0,250
КРУН 6 кВ К-11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
КРУН 6 кВ К-21	0,019	0,018	0,018	0,025	0,019	0,023	0,020	0,019	0,019	0,024	0,024	0,020	0,019	0,019	0,018	0,023	0,023	0,025	0,018	0,019	0,019	0,023	0,026	0,020	0,500	0,801	0,868	0,833	0,024	0,025
КРУН 6 кВ К-24	0,043	0,043	0,043	0,042	0,041	0,042	0,041	0,042	0,042	0,042	0,041	0,042	0,041	0,041	0,041	0,042	0,042	0,042	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	1,011	0,980	1,003	1,003	0,042	0,042
КРУН 6 кВ К-25	0,090	0,079	0,075	0,069	0,077	0,080	0,077	0,075	0,080	0,086	0,088	0,092	0,024	0,000	0,029	0,088	0,085	0,095	0,094	0,108	0,101	0,117	0,095	0,097	1,899	0,676	0,920	0,833	0,086	0,095
КРУН 6 кВ К-26	0,003	0,003	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,016	0,222	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000
КРУН 6 кВ К-27	0,208	0,194	0,180	0,179	0,173	0,175	0,191	0,204	0,239	0,291	0,318	0,298	0,307	0,305	0,282	0,271	0,298	0,273	0,258	0,266	0,282	0,291	0,284	0,237	5,982	0,784	0,857	0,842	0,291	0,296

Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Пур", п/ст "Айвазедовур", п/ст "Кирпичная" п. Пуковский с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

	Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Рмх утро	Рмх вечер
1.	п/ст "Пур"	0,129	0,132	0,128	0,125	0,140	0,151	0,158	0,159	0,165	0,332	0,415	0,320	0,178	0,232	0,289	0,337	0,219	0,154	0,158	0,154	0,151	0,151	0,143	0,133	4,653	0,467	0,584	0,575	0,332	0,337
	Ф-4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ф-8	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,040	0,040	0,041	0,041	0,039	0,038	0,040	0,039	0,044	0,039	0,040	0,040	0,039	0,039	0,040	0,039	0,038	0,040	0,040	0,957	0,906	0,967	0,997	0,041	0,040
	Ф-3	0,087	0,091	0,088	0,086	0,101	0,111	0,118	0,118	0,124	0,293	0,377	0,280	0,139	0,188	0,250	0,297	0,179	0,115	0,119	0,114	0,112	0,113	0,103	0,093	3,696	0,408	0,526	0,519	0,293	0,297
2.	п/ст "Айвазедовур"	0,344	0,330	0,339	0,304	0,300	0,306	0,361	0,416	0,488	0,523	0,597	0,543	0,465	0,458	0,501	0,556	0,517	0,442	0,410	0,448	0,430	0,431	0,412	0,369	10,299	0,719	0,807	0,772	0,532	0,556
	Ф-2	0,074	0,071	0,063	0,062	0,060	0,058	0,082	0,098	0,099	0,118	0,109	0,090	0,100	0,097	0,090	0,109	0,101	0,114	0,093	0,113	0,097	0,112	0,107	0,091	2,206	0,779	0,779	0,806	0,118	0,114
	Ф-10	0,093	0,090	0,088	0,083	0,085	0,085	0,096	0,097	0,106	0,116	0,116	0,115	0,117	0,122	0,119	0,121	0,110	0,108	0,114	0,116	0,119	0,115	0,115	0,101	2,547	0,000	0,000	0,000	0,116	0,121
	Ф-11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ф-12	0,037	0,033	0,031	0,029	0,029	0,031	0,036	0,088	0,055	0,063	0,057	0,061	0,064	0,069	0,064	0,088	0,058	0,055	0,060	0,070	0,063	0,059	0,049	0,042	1,249	0,000	0,000	0,000	0,066	0,068
	Ф-13	0,140	0,136	0,157	0,130	0,126	0,132	0,147	0,157	0,228	0,235	0,315	0,277	0,184	0,170	0,228	0,258	0,248	0,165	0,143	0,149	0,151	0,145	0,141	0,135	4,297	0,568	0,762	0,694	0,235	0,258
3.	п/ст "Кирличная" ЗРУ 10 кВ К-115	0,298	0,272	0,253	0,217	0,210	0,214	0,218	0,256	0,285	0,281	0,272	0,289	0,296	0,306	0,316	0,306	0,301	0,284	0,287	0,324	0,332	0,354	0,348	0,317	6,835	0,804	0,999	0,904	0,285	0,315

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Еты-Пур" с. Халыасвай с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Kутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Еты-Пур"	0,158	0,155	0,144	0,136	0,128	0,129	0,132	0,168	0,178	0,174	0,180	0,180	0,202	0,201	0,185	0,196	0,180	0,160	0,172	0,188	0,176	0,174	0,172	0,154	4,022	0,830	0,941	0,855	0,178	0,196
ЗРУ 6 Кв. яч.20	0,158	0,155	0,144	0,136	0,128	0,129	0,132	0,168	0,178	0,174	0,180	0,180	0,202	0,201	0,185	0,196	0,180	0,160	0,172	0,188	0,176	0,174	0,172	0,154	4,022	0,830	0,941	0,855	0,178	0,196

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС -110/35/6 кВ "Майская" К-29-1 ПС 35/6 "Промысловая" д. Харампур с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Kутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Майская"	0,080	0,080	0,100	0,080	0,060	0,040	0,080	0,100	0,140	0,060	0,080	0,080	0,100	0,120	0,080	0,100	0,120	0,100	0,080	0,060	0,100	0,100	0,120	0,080	2,140	0,637	0,637	0,743	0,140	0,120
КТГПН-1	0,080	0,080	0,100	0,080	0,060	0,040	0,080	0,100	0,140	0,060	0,080	0,080	0,100	0,120	0,080	0,100	0,120	0,100	0,080	0,060	0,100	0,100	0,120	0,080	2,140	0,637	0,637	0,743	0,140	0,120
КТГПН-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Ведомость результатов замеров активной мощности на объектах филиала АО "РСК Ямала" в Пуровском районе (хозяйственные нужды) с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Kутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. Тарко-Сале	0,001	0,001	0,003	0,015	0,007	0,085	0,015	0,027	0,030	0,022	0,027	0,021	0,016	0,018	0,020	0,020	0,025	0,020	0,017	0,017	0,003	0,002	0,002	0,001	0,415	0,203	0,576	0,692	0,030	0,025
Электростанция №1	0,001	0,001	0,003	0,015	0,007	0,085	0,014	0,025	0,026	0,017	0,021	0,015	0,014	0,016	0,015	0,012	0,017	0,012	0,014	0,015	0,003	0,002	0,002	0,001	0,353	0,173	0,566	0,865	0,026	0,017
Административное здание	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,004	0,005	0,006	0,006	0,002	0,002	0,005	0,008	0,008	0,008	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,323	0,517	0,323	0,005	0,008
2. Уренгой	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004	0,004	0,005	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,056	0,47	0,58	0,47	0,00	0,01
Электростанция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004	0,004	0,005	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,056	0,47	0,58	0,47	0,00	0,01
3. Ханымей	0,001	0,001	0,001	0,003	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002	0,004	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,057	0,594	0,792	0,594	0,003	0,004
Административное здание	0,001	0,001	0,001	0,003	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002	0,004	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,057	0,594	0,792	0,594	0,003	0,004
5. Харампур	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,014	0,583	0,583	0,583	0,001	0,001
Бапки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,014	0,583	0,583	0,583	0,001	0,001
Всего	0,003	0,003	0,005	0,019	0,011	0,089	0,020	0,032	0,038	0,029	0,037	0,025	0,023	0,027	0,028	0,029	0,033	0,028	0,022	0,020	0,007	0,005	0,005	0,004	0,542	0,254	0,594	0,684	0,038	0,033

356,237

Директор филиала

А. В. Петраш

