

Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 21 июня 2023 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
п/ст "Юность"	2,819	1,587	2,394	2,290	2,236	2,290	2,509	2,991	3,067	3,287	3,384	3,328	3,391	3,413	3,131	3,312	3,366	3,380	3,363	3,387	3,532	3,636	3,568	3,330	73,289	0,840	0,929	0,890	3,287	3,431
Т-1	1,530	1,447	1,292	1,224	1,228	1,260	1,328	1,580	1,688	1,786	1,721	1,656	1,829	1,836	1,840	1,717	1,717	1,771	1,768	1,832	1,829	1,872	1,836	1,753	39,340	0,876	0,918	0,891	1,786	1,840
Т-2	1,289	0,140	1,102	1,066	1,008	1,030	1,181	1,411	1,379	1,501	1,663	1,670	1,562	1,577	1,591	1,595	1,649	1,609	1,595	1,555	1,703	1,784	1,732	1,577	33,949	0,802	0,942	0,858	1,501	1,649

Директор филиала



А. В. Петраш